

Беспроводной дымовой датчик DP-04



Паспорт

1. Общие сведения:

Извещатель охранный потолочный, предназначен для обнаружения возникновения задымления в охраняемом помещении и формирования извещения об этом событии, путем передачи состояния по радиоканалу на контрольную панель.

Извещатель может работать как автономное устройство, оповещающее через встроенный динамик о возникновении задымления, а также как штатная единица в составе охранной системы.

2. Особенности датчика:

- Чувствительность датчика в соответствии со стандартом UL Standart 217.
- Отправка сигнала тревоги по радиоканалу.
- Отсутствие проводов, простота установки
- Индикатор низкого уровня заряда батареи.

3. Комплектность:

Таблица 1

Наименование	Количество
Извещатель	1
Крепежные элементы	4
Укомплектован - Батарея 9 VDC (Тип «Кrona»)	1

4. Технические характеристики:

Таблица 2

Напряжение питания	9 VDC (батарейка тип «Кrona»)
Максимальный диаметр обнаружения	До 4,8 м
Максимальный угол обнаружения	360°
Максимальная площадь обнаружения	25м ²
Радиочастота передатчика	433,92 +/-0,2 % МГц
Дистанция передачи сигнала (при прямой видимости)	80 м
Диапазон рабочих температур	-10...+50° С
Относительная влажность	До 95% без образования конденсата
Высота установки	1,7...2,5 м
Габаритные размеры	116x44 мм

5. Светодиодная индикация:

Таблица 3

Извещение	Состояние светодиодной индикации	Состояние звуковой индикации
Тревога	Красная индикация	Звуковой сигнал
Низкий заряд батареи	Желтая индикация	Отсутствует
Нормальное состояние	Индикация отсутствует	Отсутствует

6. Выбор места установки датчика:

Извещатель предназначен для установки в закрытых помещениях. При установке обратите внимание на то, чтобы датчик располагался в недоступном для животных месте. Рядом с дымовым датчиком не должны находиться воздушные кондиционеры, отопительные приборы, а также избегайте попадания на датчик прямых солнечных лучей.

7. Гарантии производителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения извещателя 3 года со дня отгрузки с предприятия-изготовителя (гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элементы питания). Извещатели, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил использования и монтажа будет выявлено несоответствия требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

В случае устранения неисправности извещателя гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался по причине неисправности.

8. Свидетельство о приемке:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Беспроводной дымовой датчик DP-04

№ изделия _____

Отметка ОТК _____

ООО «ИПРО»
Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 8А, тел. (4912) 77-79-41.